

深圳市福田区教育局

福田区教育局关于区第七届人大七次会议 代表建议第 20210077 号的答复

尊敬的钟观宜等代表：

《关于福苑小学噪音影响改善推进的建议》收悉，感谢您对教育工作的关心和支持。经了解，市环保局相关工作人员已经多次到工地现场和学校调研，并于 2021 年 1 月份由周副局长亲自组织学校和施工单位，在市局会议室召开三方会议，也做出了“在工地内围做隔音墙及更换了学校的门窗玻璃，因窗户边框及门窗边框因成本问题未更换”的处理方案。改造后噪音的解决效果并不理想，未能解决噪音对学校教学影响的问题。我局在收到建议后迅速组织相关科室到福苑小学现场调研，约谈了北面工地福田保税区自由港湾公寓 A 栋重建工程的项目负责人，对施工现场提出了具体的解决方案和改进措施，并达成一致意见，现答复如下：

一、改善现场施工条件

经现场调研发现，工地施工现场存在喷淋不到位、围挡有部分缺失问题。针对这两个问题，我局要求施工单位现场施工时必须保证喷淋系统全部打开，且在现有的基础上增压。另一方面，我局还要求把现场老旧的雾炮机全部更换，把现场粉尘对学校的影响降到最低。围挡缺失部分也限时整改到位。目前，围挡已经全部整改完成，喷淋系统在现场施

工时也全部打开，增压措施和雾炮机的更换也在有序推进中，我局会继续跟进，做好监督。

二、增加学校北面教室隔音玻璃

为了减少施工现场噪音对学校教学的影响，要求施工单位必须尽快在学校北面教室加装隔音玻璃。施工单位负责人现场表示将在2天内完成样板教室隔音玻璃的安装，待测试效果达标后半个月内全部安装。目前已经完成样板教室隔音玻璃的安装，效果比较理想。

三、调整工地施工程序

为减少施工现场对学校的影响，我局要求施工单位在学校正常的教学时间内禁止使用产生大噪音的炮机，施工单位必须优化施工程序，使用大噪音的炮机需避开学生正常教学时间，目前已初步达成一致，上学期间8:30-17:30时间段内禁止使用炮机。

我局会继续跟进福苑小学事宜，同时也加强学校、家委和施工单位的沟通，在最大限度的保证学校正常教学下加快工地施工建设。再次感谢您对福田教育的关心和支持！

深圳市福田区教育局

2021年4月28日